

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор по безопасности

В.О. Козлов

« 28 » июня 2013 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ**

о мерах пожарной безопасности на объектах Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

### **1. Общие положения**

1.1. Все работники Национального исследовательского института «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), независимо от занимаемой должности, обязаны знать и выполнять требования настоящей Инструкции, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.2. Руководители объектов (директора зданий, заведующие общежитиями и т.д.) приказом ректора НИУ ВШЭ назначены ответственными за пожарную безопасность на закрепленных объектах.

1.3. К работе допускаются работники, прошедшие противопожарный инструктаж. При изменении специфики работы сотрудники должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.4. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, должны быть размещены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны и фамилией ответственного лица за противопожарное состояние помещения.

1.5. На объектах с ночным пребыванием людей руководители обеспечивают:  
- наличие телефонной связи, электрических фонарей, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;  
- ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на территории лагеря (в том числе в ночное время).

1.6. Руководители объектов при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивают:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;  
- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

1.7. Работники, виновные в нарушении требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации и настоящей Инструкции, в зависимости от характера нарушения и наступивших последствий несут административную, дисциплинарную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством.

### **2. Требования к содержанию территории.**

2.1. Территория объектов в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары,

опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем регулярно вывозить.

2.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями **не разрешается** использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

2.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и водонсточникам, используемым для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.4. На территории объектов **запрещается** разведение костров, сжигание мусора, отходов, а также производство пожароопасных работ без соответствующего оформления.

2.5. На территории объектов **запрещается** запускать китайские «небесные» фонарики и использовать пиротехнические изделия.

### **3. Требования к содержанию зданий, сооружений, помещений.**

3.1. Все служебные, жилые, складские и вспомогательные помещения должны постоянно содержаться в чистоте и порядке, мусор и отходы должны своевременно убираться.

3.2. Расстановка мебели и оборудования в помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

3.3. На объектах **запрещается**:

а) курить (в том числе кальян), пользоваться открытым огнем (жечь простые или ароматические свечи и т.п.);

б) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

в) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;

г) снимать двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

е) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

ж) хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

з) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

и) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

к) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

л) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

м) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

н) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

о) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

п) оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

**3.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:**

а) загромождать эвакуационные пути и выходы (в т.ч. проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

б) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

в) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

**3.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:**

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

ж) применять электрические гирлянды и иллюминацию, не имеющих соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

**3.6. Использовать средства противопожарной защиты и пожарный инвентарь не по назначению категорически запрещается.**